

ATA DE REUNIÃO



Número da ATA:	337/2021	Mês da Análise:	09/2021	Gerência:	GPES
Nível:	Operacional	Periodicidade:	Reunião de Trabalho	Processo:	GPES
Local da Reunião:	Meet	Data da Reunião:	21/09/2021	Data do Fechamento:	23/09/2021

Pauta de Reunião:

Reunião de pré-qualificação e/ou padronização de especificação básica de válvula de esfera excêntrica com atuador elétrico

Relator: Tiago Setti Fontana (s017529) tiagosf@sanepar.com.br**PARTICIPANTES**

Nome	Chave	Email	Empresa	Aceite
Daniilo		danmor@avkbr.com.br	Externa (AVK)	ATA Aceita
Eidilaine Ribeiro Da Silva	s013747	eidilainers@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Rosana		rosana.ferraz@aquamecbrasil.com.br	Externa (Aquamec)	ATA Aceita

ASSUNTOS EM PAUTA**Assunto:** Reunião de pré-qualificação e/ou padronização de especificação básica de válvula de esfera excêntrica com atuador elétrico

Entrada:	Especificação básica	Decisão / Ação tomada:	Solicitação de inclusão de material para o obturador em ferro fundido nodular Inclusão de material para a sede de vedação Inclusão de alternativa para material do mancal Solicitação para que o volante do atuador elétrico não gire quando o atuador estiver em operação. Solicitado para que exista ambas as possibilidades construtivas : Válvula de esfera excêntrica passagem circular plena e válvula de esfera excêntrica passa retangular plena
-----------------	----------------------	-------------------------------	--