

ATA DE REUNIÃO



Número da ATA:	293/2022	Mês da Análise:	08/2022	Gerência:	GPES
Nível:	Operacional	Periodicidade:	Reunião de Trabalho	Processo:	Apresentação Pública
Local da Reunião:	Google Meet	Data da Reunião:	22/08/2022	Data do Fechamento:	05/09/2022

Pauta de Reunião:

Apresentação pública de Especificação Básica de Mesa Adensadora.

Relator: Miller Ribeiro Duarte (e008032) e008032@webex.sanepar.com.br**PARTICIPANTES**

Nome	Chave	Email	Empresa	Aceite
Andrey Zanatta Barão		impulsobarao@gmail.com	Externa (Axson Filtros)	Sem Resposta
Edison Sasaki		mfcarneiro@uol.com.br	Externa (Pieralisi do Brasil)	ATA Aceita
Fernando Maia Veiga	s017647	fernando.veiga@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Josiane		josiane@eckert.com.br	Externa (Alfa Laval)	ATA Aceita
Nielson Rebolho		nielson@axsonfiltros.com.br	Externa (Axson Filtros)	ATA Aceita
Silvia Fernanda Paffrath	s018156	silviafp@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	Sem Resposta

ASSUNTOS EM PAUTA**Assunto:** Apresentação da especificação básica para fabricantes.

Entrada:	Contribuição da Axson Filtros: O participante Nielson informou que a tampa não é utilizada, também para permitir a visualização.	Decisão / Ação tomada:	A obrigatoriedade do item será reavaliada.
Entrada:	Contribuição da Axson Filtros: Foi apontado pelo Nielson Rebolho que as dimensões propostas para os equipamentos não atende à necessidade de alguns fabricantes, principalmente para mesas adensadora com vazão maior de 20 m ³ /h que por serem maiores necessitam de ao menos o mesmo tamanho do equipamento disponível em um dos lados, a depender do fabricante (para retirada do tubo de lavagem da mesa).	Decisão / Ação tomada:	Foi informado aos participantes que devem ser enviadas as sugestões de alteração para a dimensão até a data limite (05/09/2022).
Entrada:	Contribuição da Pieralisi do Brasil: Foi questionado pelo Edison Sasaki até quando seria aceito os apontamentos referentes à especificação básica ou ao equipamento.	Decisão / Ação tomada:	Foi informado aos participantes que será possível contribuir até o dia 05/09/2022.
Entrada:	Foi solicitado pela Sanepar que os fabricantes analisem a especificação básica em questão, em específico as tabelas do item 6.1	Decisão / Ação tomada:	As empresas devem enviar as informações referentes às mudanças solicitadas assim como os catálogos e informações técnicas, que acharem pertinentes, dos equipamentos.