

ATA DE REUNIÃO



| | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Número da ATA: | 382/2022 | Mês da Análise: | 12/2022 | Gerência: | GPES |
| Nível: | Operacional | Periodicidade: | Reunião de Trabalho | Processo: | Apresentação Pública |
| Local da Reunião: | Google Meet | Data da Reunião: | 09/12/2022 | Data do Fechamento: | 22/12/2022 |

Pauta de Reunião:

Apresentação pública de Especificação básica de Soprador de Canal Lateral.

Relator: Miller Ribeiro Duarte (e008032) e008032@webex.sanepar.com.br**PARTICIPANTES**

| Nome | Chave | Email | Empresa | Aceite |
|---------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| Dani Alberton | | dani.alberton@gardnerdenver.com | Externa (Gardner Denver) | ATA Aceita |
| Ediney Gomes | | ediney.gomes@vazflux.ind.br | Externa (Vazflux) | ATA Aceita |
| Fernando Maia Veiga | s017647 | fernando.veiga@sanepar.com.br | Sanepar (GPES) | ATA Aceita |

ASSUNTOS EM PAUTA**Assunto:** Apresentação da especificação básica para fabricantes.

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|---------|
| Entrada: | Proposto alteração para vazão de ar na descarga | Decisão / Ação tomada: | Aceito |
| Entrada: | Sugerido incluir filtro de ar adicional. | Decisão / Ação tomada: | Aceito |
| Entrada: | Sugerido classe de eficiência para motor IE3 ou superior. | Decisão / Ação tomada: | Aceito. |
| Entrada: | Sugerido alterar material do rotor para Alumínio Injetado. Retirar Ferro fundido. | Decisão / Ação tomada: | Aceito. |
| Entrada: | Proposto alterar material da carcaça para Alumínio Injetado. Retirar Ferro fundido | Decisão / Ação tomada: | Aceito. |
| Entrada: | Solicitado alterar material do eixo para aço carbono. | Decisão / Ação tomada: | Aceito. |
| Entrada: | Proposto vedações do eixo conf. padrão do fabricante. | Decisão / Ação tomada: | Aceito. |
| Entrada: | Proposto retirada de itens acessórios e incluído como padrão de fornecimento. | Decisão / Ação tomada: | Aceito. |
| Entrada: | Sugerido a inclusão da medição de ruído no teste de funcionamento. | Decisão / Ação tomada: | Aceito. |
| Entrada: | Pedido a retirada teste de hi-pot e medição de resistência de isolamento. | Decisão / Ação tomada: | Aceito. |