

ATA DE REUNIÃO



Número da ATA:	123/2025	Mês da Análise:	08/2025	Gerência:	GPES
Nível:	Operacional	Periodicidade:	Reunião de Trabalho	Processo:	Padronização de equipamentos
Local da Reunião:	Google Meet	Data da Reunião:	18/08/2025	Data do Fechamento:	30/08/2025

Pauta de Reunião:

Discussão e avaliação da minuta de Especificação básica de contator á vácuo 7,2 kV

Relator: Samuel Pope Da Silva Milek (e008420) e008420@webex.sanepar.com.br

PARTICIPANTES

Nome	Chave	Email	Empresa	Aceite
Cezio Carlo Mazuroski	s007853	ceziocm@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Jefferson da Silva		jefferson.da-silva@siemens.com	Externa (Siemens)	ATA Aceita
Jonas Abilio Sestrem Junior	s016058	jonas.sestrem@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
José Paulo B. Olinda		jpolinda@jhrepresentacoes.com.br	Externa (JH Representações Eaton)	ATA Aceita
Luis Henrique Novak	s018339	luishn@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	Sem Resposta
Nestor Inacio Da Silva Neto	s018635	nestorisn@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	Sem Resposta
Rafael Maciel		vendas@jhrepresentacoes.com.br	Externa (JH Representações Eaton)	ATA Aceita
Rodrigo Junqueira		rodrigo.junqueira@lucyelectric.com	Externa (Lucy electric)	ATA Aceita
Samuel Pope Da Silva Milek		projeto-estagio@sanepar.com.br	Sanepar	ATA Aceita
Willyan Basso		willyan.basso@lucyelectric.com	Externa (Lucy Electric)	ATA Aceita

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Contator a vácuo 7,2 kV

Entrada:	Leitura da minuta	Decisão / Ação tomada:	Remover "de grandezas elétricas" da minuta Trocar o termo "bobina" Informar tipo de instalação: fixo Corrente nominal para carga capacitiva diferente de corrente nominal, precisa de avaliação de projetista mediante a potência -Lucy: 257A Colocar uma observação de alerta de valor específico das tensões Avaliar tensão de alimentação da bobina com 220Vca Tensão de dropout: =85% -Avaliar conceito de dropout Corte da corrente na bobina Corrente nominal para banco de capacitor -Siemens: 315 A Referenciar o fúsivel e o contator na interrupção de curto-circuito -Sem fúsivel Lucy: 6,3 kA Avaliar corrente de pico Dar retorno até dia 22/08/2025
----------	-------------------	------------------------	--