

ATA DE REUNIÃO



Número da ATA:	124/2025	Mês da Análise:	08/2025	Gerência:	GPES
Nível:	Operacional	Periodicidade:	Reunião de Trabalho	Processo:	Padronização
Local da Reunião:	Google Meet	Data da Reunião:	18/08/2025	Data do Fechamento:	30/08/2025

Pauta de Reunião:

Leitura e avaliação da minuta de Especificação básica de multimedidores de grandezas elétricas de médio porte

Relator: Samuel Pope Da Silva Milek (e008420) e008420@webex.sanepar.com.br

PARTICIPANTES

Nome	Chave	Email	Empresa	Aceite
Cezio Carlo Mazuroski	s007853	ceziocm@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Jéssica Viero Mazuroski		jmazuroski@phoenixcontact.com.br	Externa (Phoenix Contact)	ATA Aceita
Jonas Abilio Sestrem Junior	s016058	jonas.sestrem@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Luis Henrique Novak	s018339	luishn@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	Sem Resposta
Nestor Inacio Da Silva Neto	s018635	nestorin@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	Sem Resposta
Samuel Pope Da Silva Milek		projeto-estagio@sanepar.com.br	Sanepar	ATA Aceita
Sergio Machado		vendas@tdmpr.com.br	Externa (TDM Representações Phoenix Contact)	ATA Aceita
Tochiro Miyabukuro		vendastkm@terra.com.br	Externa (Kron)	ATA Aceita

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Multimetro de grandeza elétricas de médio porte

Entrada:	Leitura da minuta	Decisão / Ação tomada:	Especificar se display é com LED ou LCD. Comunicação a distancia, definir características no equipamento de modo local. Camadas diferentes para configuração a distância. Arrumar "KV" na isolamento galvânica. Item E01 mandar para outra página e arrumar para parâmetros de projeto, não é necessário fornecer. Dúvidas sobre acessório que aumente o grau de proteção. -Grau de proteção da Phoenix: Ip54 -Kron atende: Ip40 TC de medição: /5 Avaliar bobina rogowski
----------	-------------------	------------------------	--