

ATA DE REUNIÃO



Número da ATA:	61/2023	Mês da Análise:	03/2023	Gerência:	GPES
Nível:	Operacional	Periodicidade:	Reunião de Trabalho	Processo:	PADRONIZAÇÃO
Local da Reunião:	VIDEOCONFERENCIA	Data da Reunião:	30/03/2023	Data do Fechamento:	14/04/2023

Pauta de Reunião:

APRESENTAÇÃO PÚBLICA - CABINE DE MEDIÇÃO PROTEÇÃO E SECCIONAMENTO PRE FABRICADA ISOLAÇÃO A AR 15 KV E INSTALAÇÕES AO TEMPO

Relator: Nestor Inacio Da Silva Neto (s018635) nestorin@sanepar.com.br

PARTICIPANTES

Nome	Chave	Email	Empresa	Aceite
Ana Beatriz Rodrigues		anabr@romagnole.com.br	Externa (ROMAGNOLE)	ATA Aceita
Cezio Carlo Mazuroski	s007853	ceziocm@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Johnny Guimarães		johnny@romagnole.com.br	Externa (ROMAGNOLE)	ATA Aceita
Jonas Abilio Sestrem Junior	s016058	jonas.sestrem@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
José Paulo Borges de Olinda		jpolinda@jhrepresentacoes.com.br	Externa (LUCY ELETRIC)	ATA Aceita
Luiza Alabarce		pos@jhrepresentacoes.com.br	Externa (LUCY ELETRIC)	ATA Aceita
Marcos Roberto Oleskowicz Filho		marcos.filho@lucyelectric.com	Externa (Lucy Eletric)	Sem Resposta
Nestor Inacio Da Silva Neto	s018635	nestorin@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
RAFAEL MACIEL		vendas@jhrepresentacoes.com.br	Externa (LUCY ELETRIC)	ATA Aceita

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA MINUTA ESPECIFICAÇÃO BÁSICA -

Entrada:	LUCY - MEDIDAS DO CUBICULOS APRESENTADO NA ESPECIFICAÇÃO MAIORES DO QUE O PRODUTO LUCY	Decisão / Ação tomada:	PARA EFEITO DE DIMENSIONAMENTO DO LOCAL A SER INSERIDO SERAO UTILIZADOS OS CUBICULOS COM TAMANHO DESCRIMINADO NA ESPECIFICAÇÃO.
Entrada:	LUCY - A SOLUCAO QUE A ESPECIFICAÇÃO PROPOE SOBRE BARRAMENTO ITEM 4.4 "MONTAGEM DAS TRES FASES SEMPRE PARALELA.	Decisão / Ação tomada:	A LUCY TEM OUTRO ARRANJO CONSTRUTIVO. MARCOS IRA ENVIAR CATALOGO /DESENHO TECNICO PARA AVALIAÇÃO DA SANEPAR.
Entrada:	ROMAGNOLE - CUBICULOS DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CONCESSIONARIA	Decisão / Ação tomada:	OS CUBICULOS DEVEM SER HOMOLOGADOS NA COPEL, SERA VERIFICADO COM A COPEL PARA AVALIAÇÃO DA SANEPAR
Entrada:	SANEPAR - GRUPO DE LIGAÇÃO TP	Decisão / Ação tomada:	DEVE SER VERIFICADO O GRUPO DE LIGAÇÃO , COMPLEMENTAR A EB
Entrada:	ROMAGNOLE - MUFLAS	Decisão / Ação tomada:	SERA AJUSTADO O TEXTO 4.4.12, MUFLAS INTERNAS DEVEM SER FORNECIDAS CONECNOR A PARAFUSO
Entrada:	LUCY - INFORMAR CLASSE DE ABSORÇÃO NOS PARARAIS	Decisão / Ação tomada:	SANEPAR IRA VERIFICAR E APRESENTAR ; CONFIRMAR CLASSE 2
Entrada:	LUCY - QUADRO UNICO PROTEÇÃO E MEDIÇÃO	Decisão / Ação tomada:	LUCY IRA ENVIAR PROJETO DE INSTALAÇÃO DA CABINE , SANEPAR PRECISA ACESSO A PROTEÇÃO.
Entrada:	LUCY - COBERTURA ARTICULADA PARA MEDIÇÃO	Decisão / Ação tomada:	LUCY IRA ENVIAR MODELO , POSSUEM A COBERTURA FIXA
Entrada:	ROMAGNOLE - CHAPARIA / PINTURA	Decisão / Ação tomada:	ROMAGNOLE - ANALISAR DISTANCIA DA AREA AGRESSIVA ANTES DE DECIDIR POR AÇO INOX - PINTURA - FORNECE COM 80MICRA LUCY - 80 MICRA AMBIENTE ABRIGADO - 120 MICRA PARA AMBIENTE AGRESSIVO C5
Entrada:	EMBALAGEM DE ENVIO	Decisão / Ação tomada:	LUCY - EMBALAGEM DE MADEIRA E PALET - LUCY ENVIAR FOTOS ROMAGNOLE NAO HA EMBALAGEM
Entrada:	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO	Decisão / Ação tomada:	SAO COBRADOS EM ITEM SEPARADO NA PROPOSTA
Entrada:	SOBRESSALETES	Decisão / Ação tomada:	LISTA DE SOBRESSALETES - DEVE SER FORNECIDO LISTA DE SOBRESSALETES, INFORMAÇÃO

